



Испытательная лаборатория
«Международный стандарт»
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный стандарт»
РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ01
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,
этаж 2, пом. I ком. 15, офис 88к
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430
Телефон: +79055740063
Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 35564-МС-2025 от 27.05.2025

1. Опытный образец	Горелки жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенные для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях. Серия Г.Н.О.М. Торговая марка «STAVPECH»
2. Изготовитель	Индивидуальный предприниматель Тулупова Ирина Евгеньевна. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 355005, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пирогова 48/3 кв. 40
3. Заявитель	Индивидуальный предприниматель Тулупова Ирина Евгеньевна. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 355005, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пирогова 48/3 кв. 40
4. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	ГОСТ 27824-2000
5. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55...68 % Атмосферное давление 744...748 мм рт. ст.
6. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
7. Результаты испытаний	Стр. 2

Результаты испытаний

Таблица 2

Показатель	Метод испытания	Норма	Результат
Время защитного отключения подачи топлива при розжиге горелки, с, не более	ГОСТ 27824-2000	10	5
Время защитного отключения подачи топлива при погасании пламени, с, не более	ГОСТ 27824-2000	10	5
Уровень звукового давления, дБ	ГОСТ 27824-2000	31,5	31,5

Заключение:

Опытный образец соответствует нормативным документам, на соответствие которым проводились испытания.